

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, Телефон «доверия» 34-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира, д. 1

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 18 / 1 / 13

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Администрация Слободского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области от

« 09 » апреля 2018 года № 18, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 19 » апреля 2018 г. по 15 ч. 00 мин. « 28 » апреля 2018 г. проведена проверка

Новиковым Вячеславом Викторовичем, старшим инспектором ОНДиПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Смоленской области, зданий сооружений, помещений территории Администрации Слободского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, Демидовский район, п. Пржевальское, ул. 1-го Мая, д. 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Глава МО Слободского сельского поселения Заварзина Галина Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В деревне Гласково для целей пожаротушения не создано условие для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, к данному водоему водопользователю должен быть устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (ППР) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 80	30.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Новиков Вячеслав Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » апреля 2018 г.



Глава МО Слободского сельского поселения
Заварзина Галина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 28 » 04 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору